

Buczkowice 13.12.2011r

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 ze zm.) w związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem udziela wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy w związku z wyznaczonym terminem zakończenia zadania 31.03.2012r Zamawiający dopuszcza użycie asfaltu z recyklera do odtworzenia nawierzchni asfaltowych( w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych), a jeśli nie to czy będzie skłonny przedłużyć samo wykonanie robót asfaltowych do czasu, kiedy warunki pogodowe pozwolą wykonać te roboty zgodnie z prawidłową technologią?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych użycie asfaltu z recyklera do odtworzenia nawierzchni asfaltowych.

Otrzymuje;

1. Adresat
2. GKiB a/a

**X m.p. Wójta**  
*mgr Agnieszka Artemska*  
Sekretarz Gminy