



Urząd Gminy Buczkowice
ul. Linowa 730
43-080 BUCZKOWICE
GKiB 271.1.2012

Buczkowice 14.02.2012r

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu: „Budowa boisk sportowych oraz zaplecza boiska na terenie Gminy Buczkowice”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 ze zm.) w związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Zamawiający podaje w projekcie, że system nawierzchni boiska poliuretanowego (13mm) ma być ułożony na warstwie podkładowej elastycznej 35mm, natomiast w specyfikacji technicznej nawierzchnia boiska (13mm) wylana ma być bezpośrednio na zaimpregnowany beton jamisty.

Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie powyższych nieścisłości pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa boiska ma być wylana bezpośrednio na zaimpregnowany beton jamisty zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

Otrzymując;

1. Adresat
2. GKiB a/a

[Signature]
Marek Cichy
Prezydent Gminy Buczkowice

[Handwritten mark]