



GKiB 271.12.2013

Urząd Gminy Buczkowice  
ul. Lipowska 730  
43-374 BUCZKOWICE  
tel./fax (033) 499-00-66  
NIP: 937-14-44-523

Buczkowice, dnia 06-08-2013 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Czy zamawiający, w związku z potencjalnymi problemami i zagrożeniami, w odniesieniu do studzienek z tworzyw sztucznych, a mianowicie:

1. niebezpieczeństwem wyporu przez wody gruntowe podczas możliwych, ponadnormatywnych opadów atmosferycznych,
2. osiadaniem gruntu obsypki pod pierścieniami odciążającymi, niezbędnymi do zastosowania w tego rodzaju konstrukcjach, z uwagi na ich „zerową” nośność na obciążenia pionowe,
3. osiadaniem gruntu obsypki wokół studzienek z tworzyw sztucznych, z uwagi na ich podatny charakter pracy, tj. konstrukcje te przenoszą obciążenia poprzeczne poprzez odkształcenie przekroju i powstały w ten sposób odpór gruntu wokół pobocznicy,
4. ograniczoną ilością kombinacji kształtowania kątów w podstawie studni (dla dennic pięciodopływowych dostępne są jedynie kąty 45 i 90 stopni).

dopuszcza zmianę tych konstrukcji na studnie betonowe, spełniające wszystkie wymagania aktualnej normy PN-EN 1917:2004 „Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” łącznie z wymogiem monolityczności elementu dennego (monolit łącznie z kintą)?

**Odpowiedz: nie**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. GKiB a/a

**W O T**  
*[Signature]*  
Marek Kaputa