

Buczkowice, dnia 28 sierpnia 2013r.

GKiB 6220.9.2012.2013

DECYZJA
Wójta Gminy Buczkowice
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 3, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, Oddział w Świerklanach przy ul. Wodzisławskiej 54, działającego przez upoważnionego pełnomocnika - Pana Andrzeja Kram, reprezentującego Spółkę z o.o. EC PROZACH, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1

z dnia 08.10.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **"Gazociąg DN300 Wapienica-Żywiec odgałęzienie do Stacji Red.-Pomiarowej Buczkowice"**.

orzekam:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg DN300 Wapienica-Żywiec odgałęzienie do Stacji Red.-Pomiarowej Buczkowice".

2. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

a) Podczas realizacji inwestycji, należy:

- usuwać wyłącznie te drzewa i krzewy, które kolidują z inwestycją, poza okresem lęgowym ptaków;
- zabezpieczyć odpowiednio drzewa i krzewy, znajdujące się w pobliżu prowadzenia robót ziemnych;
- zabezpieczyć teren budowy przed dostawianiem się zwierząt oraz przed powstawaniem pułapek dla małych zwierząt;
- zapewnić swobodne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia;
- ograniczyć emisję zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i zminimalizować oddziaływanie akustyczne w trakcie prowadzenia prac budowlanych;
- unikać zanieczyszczenia gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych, między innymi poprzez stosowanie sprawnych technicznie urządzeń i pojazdów, unikanie prowadzenia napraw oraz tankowania pojazdów w najbliższym otoczeniu inwestycji, lokalizację bazy materiałowo-sprzętowej w jak największej odległości od koryta potoku, odpowiednią organizację gospodarki wodno-ściekowej oraz wyposażenie placu budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

- postępować z powstałymi w trakcie prac budowlanych odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Dla zapewnienia ograniczenia uciążliwości dla środowiska w fazie eksploatacji inwestycji należy:
 - zapewnić szczelny system montażu poszczególnych elementów gazociągu;
 - dobrać materiały konstrukcyjne tak, aby charakteryzowały się wysoką odpornością na korozję, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na oddziaływanie termiczne i chemiczne;
 - utrzymywać urządzenia i instalacje w należyтым stanie technicznym;
 - zapewnić łatwy dostęp do obiektów związanych z gazociągiem (Stacji Redukcyjno-Pomiarowej, Zespołu Zaporowo-Upustowego).
- c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 - brak
- d) Planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
- e) Rozpatrywana inwestycja nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
- f) Powyższa inwestycja nie wymaga ustanowienia obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie

W dniu 08.10.2012r. wpłynął do Urzędu Gminy Buczkowice wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach – działającego przez upoważnionego pełnomocnika Pana Andrzeja Kram, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. *"Gazociąg DN300 Wapienica-Żywiec odgałęzienie do Stacji Red.-Pomiarowej Buczkowice"*.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę na terenie Gminy Buczkowice, w sołectwach Buczkowice i Rybarzowice, rurociągu gazu ziemnego o średnicy DN 150, ciśnieniu 6,3 MPa i długości około 2,0 km.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, na terenie sołectwa Buczkowice, jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie sołectwa Rybarzowice, w części na której planowane jest przedsięwzięcie, brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uzupełnieniu przez pełnomocnika wnioskodawcy braków formalnych wniosku, Urząd Gminy Buczkowice pismem z dnia 30.10.2012r. zwrócił się do wnioskodawcy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, tj. informacje dotyczące celowości wybranego wariantu przedsięwzięcia i jego uzasadnienia techniczno-ekonomicznego oraz ostatecznego przebiegu planowanego przedsięwzięcia wraz z zasięgiem strefy ochronnej.

W dniu 12.11.2012r. wpłynęło do siedziby tutejszego urzędu pismo Pana Andrzeja Kram z prośbą o wstrzymanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na brak map elektronicznych na trasie planowanego do budowy gazociągu oraz przeciągających się rozmów z właścicielami gruntów, przez które będzie prowadzona inwestycja.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2012r. Wójt Gminy Buczkowice zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 16.11.2012r. złożył wyjaśnienia dotyczące celowości wybranego wariantu przedsięwzięcia i jego uzasadnienia techniczno-ekonomicznego. Z

otrzymanych wyjaśnień wynika, iż budowa nowego gazociągu przyłączeniowego do stacji gazowej Buczkowice podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego gazociągu – złym stanem izolacji przeciwkorozyjnej gazociągu ułożonego w gruncie żwirowym bez obsypki piaskowej, licznymi wżerami korozyjnymi, wadliwym wykonaniem spoiny oraz miejscowymi wypłyceniami gazociągu. Obecny stan nie zapewnia bezpiecznej eksploatacji gazociągu na terenie o intensywnej zabudowie mieszkaniowej, m. in. w Gminie Wilkowice. Do budowy nowego gazociągu wybrano trasę po terenie nie objętym zabudową mieszkaniową, która jest krótsza od istniejącego przyłącza.

W dniu 26.06.2013r. pełnomocnik wnioskodawcy złożył w siedzibie tutejszego urzędu pismo o podjęcie zawieszonego postępowania, wraz z wymaganymi załącznikami (mapy oraz wykaz działek na których realizowana będzie inwestycja).

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013r. Wójt Gminy Buczkowice podjął zawieszone postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż ilość stron postępowania przekracza 20 osób, w postępowaniu zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), tj. strony zawiadamiane są o decyzjach i innych czynnościach podjętych przez Wójta Gminy Buczkowice w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Strony postępowania zawiadomieniem z dnia 05.07.2013r. zostały poinformowane o wszczętym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości składania wniosków i zarzutów w sprawie. Zawiadomienia zostały między innymi wywieszone w dniach od 08.07.2013r. do 08.08.2013r. na tablicach ogłoszeń sołectwa Buczkowice, Rybarzowice i Godziszka, tablicy ogłoszeń UG Buczkowice, jak i na stronie internetowej UG Buczkowice. Do dnia wydania decyzji nie został złożony żaden wniosek, czy też zarzut dotyczący planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie mieści się w § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Buczkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismami z dnia 10.07.2013r., 23.07.2013r. oraz 02.08.2013r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wezwała Urząd Gminy Buczkowice do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w postanowieniu nr WOŚ.4240.512.2013.AM.4 z dnia 16.08.2013r., wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując swoje stanowisko, między innymi faktem, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego, ponieważ:
 - wycinka drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem odbędzie się na podstawie stosownego zezwolenia, poza sezonem lęgowym ptaków;
 - drzewa i krzewy, znajdujące się поблизу miejsca prowadzenia robót ziemnych zostaną odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych zostaną zastosowane odpowiednie rozwiązania organizacyjno-techniczne, mające na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska;
 - teren budowy zostanie zabezpieczony przed dostawaniem się zwierząt oraz przed powstawaniem pułapek dla małych zwierząt;
 - zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej;
 - teren wykopów zostanie ogrodzony;
 - prace realizacyjne będą prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia;
 - podczas realizacji inwestycji zostaną podjęte wszelkie możliwe rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem np. zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanie sprawnych technicznie urządzeń i pojazdów, unikanie prowadzenia napraw oraz tankowania pojazdów w najbliższym otoczeniu inwestycji, lokalizacja bazy materiałowo-sprzętowej w jak największej odległości od koryta potoku, odpowiednia organizacja gospodarki wodno-ściekowej oraz wyposażenie placu budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;
 - po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu wyjściowego;
 - planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
 - planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów objętych ochroną, położonych w jego sąsiedztwie.
2. Brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.
 3. Nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 4. Nie przewiduje się dla inwestycji utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, nie wyraził opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie wydanej opinii, w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia i zgromadzoną w toku postępowania dokumentację oraz po przeanalizowaniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Buczkowice postanowił o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały przez tutejszy organ uwzględnione łącznie następujące szczegółowe uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- wykorzystywania zasobów naturalnych;
- emisji i występowania innych uciążliwości;
- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary górskie lub leśne;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- gęstość zaludnienia;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w w/w punktach, wynikające z:

- zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;
- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
- wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;
- prawdopodobieństwa oddziaływania;
- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Rejon inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW200012211499 Biała, region wodny Małej Wisły. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. Nr 49 poz. 549), PLRW200012211499 Biała określona została jako silnie zmieniona część wód, której stan oceniono jako zły. Dla tej JCWP stwierdzono wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW oraz brak możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań, a w związku z tym konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest również w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) GW 2100143 nr 143, region wodny Małej Wisły, której stan ilościowy oraz chemiczny określono jako dobry, a ocena ryzyka jest niezagrożona.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliższe zlokalizowanymi formami ochrony przyrody są: Park Krajobrazowy Beskid Śląski, z którego otuliną bezpośrednio sąsiaduje planowane przedsięwzięcie w kierunku zachodnim, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Beskid Śląski w odległości ok. 4 km w kierunku zachodnim, Park Krajobrazowy Beskid Mały, w odległości ok. 650 m od granicy otuliny w kierunku

wschodnim oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Beskid Mały w odległości ok. 4,5 km na wschód.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów chronionych oraz na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie, których jest zlokalizowane.

Szczegółowa i uważna analiza wszystkich powyższych kryteriów w odniesieniu do planowanej inwestycji potwierdziła, że rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, przewidywana ilość substancji i energii wprowadzonych do środowiska oraz przyjęte rozwiązania w zakresie środowiska gruntowo-wodnego, w tym odpowiednia organizacja zaplecza budowy, nie będą stanowić zagrożenia dla stanu środowiska oraz zdrowia ludzi. Stąd też postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, aby zapewnić ograniczenie uciążliwości na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i w fazie jego eksploatacji, tutejszy organ ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Podane w decyzji warunki dla przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi wynikają z obowiązujących regulacji prawnych oraz ustaleń przedłożonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i według Wójta Gminy Buczkowice w pełni zabezpieczą stan środowiska w rejonie oddziaływania inwestycji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:


Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna lub w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Przypomina się, iż zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

- 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
- 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik integralną część decyzji.



Zgodnie z częścią I pkt. 45 oraz częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pobrano w dniu 16.10.2012r. opłatę skarbową w wysokości 405 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. Dowody wpłaty nr 3651/2012 i 3650/2012 załączono do akt sprawy.

Z up. Wójta

mgr inż. Przemysław Lubiński
inspektor

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Kram – Pełnomocnik GAZ-SYSTEM S.A.;
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerkianach
3. Tablice ogłoszeń sołectwa Buczkowice;
4. Tablice ogłoszeń sołectwa Rybarzowice;
5. Tablice ogłoszeń sołectwa Godziszka;
6. Tablica ogłoszeń UG Buczkowice;
- ⑦ Strona internetowa UG Buczkowice;
8. GKiB a/a (P. L.).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia pn. „*Gazociąg DN300 Wapienica-Żywiec odgałęzienie do Stacji Red.-Pomiarowej Buczkowice*”, podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego gazociągu, tj. złym stanem izolacji przeciwkorozyjnej gazociągu ułożonego w gruncie żwirowym bez obsypki piaskowej, licznymi wżerami korozyjnymi, wadliwym wykonaniem spoiny oraz miejscowymi wypłyconiami gazociągu. Obecny stan techniczny gazociągu nie zapewnia bezpiecznej jego eksploatacji na terenie o intensywnej zabudowie mieszkaniowej, m. in. w Gminie Wilkowice.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę na terenie Gminy Buczkowice, w sołectwach Buczkowice i Rybarzowice, rurociągu gazu ziemnego o średnicy DN 150, ciśnieniu 6,3 MPa i długości około 2,0 km.

Projektowany gazociąg zostanie podłączony do istniejącego gazociągu DN 300 Wapienica - Żywiec i poprowadzony do istniejącej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej, zlokalizowanej w Buczkowicach. W miejscu podłączenia do istniejącego gazociągu DN 300 zostanie wybudowany Zespół Zaporowo – Upustowy (ZZU), ogrodzony o powierzchni ok. 9 m².

Inwestycja planowana jest do realizacji w Buczkowicach na działkach nr: 1079, 1078/1, 1077/1, 1076/2, 1075/1, 1073/1, 1069/1, 1070, 1034, 1029/1, 1029/2, 963, 966/1, 966/2, 932/4, 932/5, 932/6, 932/2, 932/1, 884/7, 884/6, 869/3, 869/4, 869/2, 824/4, 825, 793/4, 793/5, 754/2, 726/1, 726/2, 722/1, 3678/3, 644/6, 644/7, 623/4, 623/5, 622/2, 622/3, 3141/12, 618, 597, 524, 522/2, 522/1, 523/3, 484/6, 484/5, 485/1, 412/1, 412/3, 410/1, 410/2, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 321, 329/1, 336/1, 346/1, 351/2, 351/1, 114/2, 114/1, 113/1, 113/2, 123/2, 123/1, 167/2, 167/3, 85/3, 85/1, 40/2, 40/4, 38/1, 38/2, 88/1, 32/2, 32/1, 34, 3112 oraz w Rybarzowicach na działkach nr: 437, 208, 209, 216, 217, 213, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 184, 183, 182, 181, 179, 175, 173, 172, 171, 170, 161/1, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135/1, 111/3, 131, 130, 129/2, 128, 126/2, 125, 122, 441/1, 442, 443, 120/1, 1637/1.

Prace realizacyjne będą polegały na wykonaniu wykopów, odcinkami o długości około 200m, prowadzonych wzdłuż potoku Biała. Gazociąg zostanie poprowadzony w ziemi, w wykopach na głębokości około 1,2 – 1,5 m, głównie na terenach rolnych i nieużytkach. W razie napotkania przeszkód, np. w postaci drogi, gazociąg prowadzony będzie za pomocą przepustów podziemnych, z zastosowaniem rur osłonowych. W trakcie prac realizacyjnych zostanie zajęty pas gruntu o szerokości 4 m. Pas wolny od robót, pomiędzy potokiem, a trasą gazociągu, wyniesie około 5 m.

Z up. Wójta

mgr inż. Przemysław Lubiński
inspektor