

Buczkowice 17.02.2016r

GKiB 271.1.2016

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: przetargu na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2015r poz.2164) w związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem udziela wyjaśnień:

1. Pytanie i odpowiedź nr 2:

„Parametr lambda 0,036 EPS8O-036 Fasada 12cm.”

W związku z tym, że styropian EPS8O-036 nie jest popularny i dostępny u producentów styropianu, ponieważ w tej samej cenie można wyprodukować styropian grafitowy z lambda 0,033 W/mK

Czy zamawiający zgodziłby się użyć styropianu o parametrze lambda 0,033 EPS7O-033 Fasada 12cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropianu o parametrze lambda 0,033 EPS7O-033 Fasada 12cm.

2. Pytanie okna PCV : Czy kolor szary jest jednostronny czy obustronny?

Odpowiedź :Kolor szary zewnątrz , biały wewnątrz.

3. Pytanie okna PCV: Czy wzmocnienie termiczne MS w ramie jest konieczne? czy tylko wymagany jest współczynnik przenikania ciepła ramy $U = 1,1$ [W/m²K].

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów STWIOR w dniu 15.02.2016r w zakresie parametrów okien.

4. W części okien ma być szyba bezpieczna, w których? Czy nie chodzi jednak o szybę antywłamaniową skoro ma uniemożliwić wejście?

Odpowiedź : Pomieszczenia z oknami z szybą bezpieczną wymieniono szczegółowo w przedmiarze robót. Pozostała część odpowiedzi jak na pytanie 3, 4, 5 z dnia 15.02.2016r.

Otrzymuje :

1. Adresat
2. GKiB a/a

Z up. ...
mgr inż. ...
...