

Buczkowice 17.03.2016r

GKiB 271.15.2016

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy przetargu na zadanie **Roboty drogowe na terenie Gminy Buczkowice :**

1. **Rozbudowa drogi gminnej ul.Myśliwskiej w Godziszce – budowa chodnika dla pieszych.**
2. **Budowa parkingu przy ul.Beskidzkiej w Rybarzowicach.**
3. **Przebudowa ul.Woźnej w Buczkowicach etap II oraz dróg gminnych funkcjonalnie z nią powiązanych.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2015r poz.2164) w związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem udziela wyjaśnień:

Pytanie

Wg dostawcy separatorów w projekcie nastąpił błąd, do dobranych urządzeń OS 1500/3,0 oraz ESL 30/300 nie można podłączyć rury PP 600.

Proszę o zmianę urządzeń albo korektę średnicy podłączenia.

Do OS 1500/3,0 można podłączyć max Dn 400

Do ESL 30/300 można podłączyć max Dn 500

Aby podłączyć Dn 600 należałoby zastosować OS 200/3,0 oraz ESL 40/400 S

Odpowiedź:

Do wyceny należy pozostawić osadnik DN1500 oraz separator lamelowy 30/300.

W miejsce rur kanalizacyjnych PP SN8 DN600 należy wycenić rury PVC-S SN8 DN500.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2015r poz.2164) **zmienia** w następujący sposób treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Przedmiar parking w Rybarzowicach – kanalizacja deszczowa i oświetlenie
pozycja 4.6 przedmiaru otrzymuje brzmienie

4.6	D-03.02.01	Kanały z rur PVC-S SN8 DN500.	m	100,00		
-----	------------	-------------------------------	---	--------	--	--

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. GKiB a/a

Z up. Wójta

mgr Agnieszka Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

