

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem udziela wyjaśnień:

Pytanie : W związku z zapisami w STWIOR odnośnie grubości całkowitej wierzchniej warstwy posadzki /wykładziny 4mm/, proszę o udzielenie informacji czy wykładzina sportowa PVC ma być zgodna ze wszystkimi parametrami obowiązującej normy PN-EN 14904, na którą powołuje się Zamawiający w szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 01/03 Podłoga sportowa.

Odpowiedź: W związku z tym, iż na sali gimnastycznej przewidziany jest montaż wykładziny bezpośrednio na istniejącej nawierzchni ułożonej na podłożu betonowym , celem spełnienia normy PN-EN 14904 należy przyjąć do wyceny wykładzinę o grubości minimum 6,00 mm. Zamawiający dokona zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r poz.1579 ze zm.) **zmienia** w następujący sposób treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót – branża budowlana Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - 01/03 Podłoga sportowa

W pkt. 2 zapis:

„Nawierzchnia sportowa : wielowarstwowa wykładzina PVC (z polichloru winylu) zabezpieczona poliuretanem, grubość całkowita 4,0 mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m x 25,00mb(max), dostępna w 4 kolorach. Waga 2,7 kg/m<sup>2</sup>”

otrzymuje brzmienie:

„Nawierzchnia sportowa : wielowarstwowa wykładzina PVC (z polichloru winylu) zabezpieczona poliuretanem, grubość całkowita minimum 6,00 mm, grubość warstwy użytkowej minimum 0,6mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m x 25,00mb(max), dostępna w 4 kolorach. Waga 2,7 kg/m<sup>2</sup>”.

### 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert

Opis koperty otrzymuje brzmienie:

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Buczkowice , 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730**

i opatrzona napisem:

Nazwa i adres oferenta: .....

Oferta przetargowa na „**Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach**”.

nie otwierać przed **18.05.2018r.** przed godziną **10:15.**

**3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**  
**rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;**

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**1. Oferty należy składać:**

Urząd Gminy Buczkowice ul.Lipowska 730, 43-374 Buczkowice biuro nr 6 – dziennik podawczy

**Oferty należy złożyć do dnia 18.05.2018r. do godziny 10:00**

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Buczkowice, 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730 **w dniu 18.05.2018r. o godzinie 10:15** w sali sesyjnej

Otrzymuje:

1. Adresat
2. GkiB a/a



Red stamp: Wójt  
Józef Lipiński

h